

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
“ВІННИЦЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ,  
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”  
(ДП “ВІННИЦЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”)  
Хмельницька філія

вул. Свободи, 7, м. Хмельницький, 29000, Україна  
тел. (0382) 65-60-76, факс (0382) 65-81-47

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



Зареєстрований в Реєстрі  
Хмельницької філії  
ДП «ВІННИЦЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»  
за № UA.KHSM.035-2025  
від 30 грудня 2025 р.  
до 29 грудня 2027 р.

**Продукція** кабелі контрольні з пластмасовою ізоляцією марок: КВВГ; КВВГЕ; КВБШв; КВЕБШв; АКВВГ; АКВВГЕ; АКВБШв; КВВГз; АКВВГз; КГВВ; КГВЕВ (КГВВЕ); АКВВГнг; АКВВГнг-нд; АКВВГзнг; АКВВГзнг-нд; АКВВГЕнг, АКВВГЕнг-нд; АКВБШвнг; АКВБШвнг-нд; КВВГнг, КВВГнг-нд; КВВГзнг; КВВГзнг-нд; КВВГЕнг; КВВГЕнг-нд; КВБШвнг; КВЕБШвнг; КВБШвнг-нд; КВЕБШвнг-нд; КГВВнг; КГВВнг-нд; КГВЕВнг; КГВЕВнг-нд; КППГнг-НГ; КППГЕнг-НГ; КПББПнг-НГ.

код ДКПП 27.32.1.

**Відповідає вимогам:**

ДСТУ 4809:2007 (п. 4.1, клас – стійкий);

ДСТУ EN 13501-6:2023 (EN 13501-6:2018, IDT) (р. 8, табл. 1, FS – клас B2ca,

THR1 200s - клас B2ca, Peak HRR – клас B2ca, FIGRA - клас B2ca);

ТУ У 31.3-30686638-001:2019 Кабелі контрольні з пластмасовою ізоляцією. Технічні умови (п.п. 2.4.1; 2.4.3; 2.4.4; 3.3).

**Виробник продукції** ТОВ «Кабельний завод», 32300, Україна, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Північна, буд. 81Б, код ЄДРПОУ 30686638.

**Сертифікат видано** ТОВ «Кабельний завод», 32300, Україна, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Північна, буд. 81Б, код ЄДРПОУ 30686638.

**Додаткова інформація** Добровільна сертифікація за схемою 4. Сертифікація продукції, що випускається серійно з обстеженням виробництва. Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно з 30 грудня 2025 р. до 29 грудня 2027 р. Технічний нагляд згідно додатку до сертифікаційної угоди з періодичністю один раз на рік.

**Сертифікат виданий на підставі:**

- протоколу випробувань № 220-2025 від 26.12.2025 року виданого випробувальною лабораторією ПрАТ «Вінницький завод «МАЯК», 21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 105, атестат про акредитацію № 20208 від 16.07.2024 р.;
- протоколу випробувань № 52 від 23.12.2025 року виданого випробувальною лабораторією ТОВ «ТЕСТ ЮА», 32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Північна, буд. 81Б, атестат про акредитацію № 202466 від 28.11.2025 р.

Результати дій з оцінювання з обстеженням виробництва від 30.12.2025 р. Рішення щодо сертифікації від 30.12.2025 р.

Директор Хмельницької філії



Вадим ЛАВРЕНТІВ

Чинність сертифіката можна перевірити в Реєстрі сертифікатів Хмельницької філії ДП «Вінницястандартметрологія» за телефоном +380382 65-81-47