

**РЗА СИСТЕМЗ**

м. Київ, бул. Вацлава Гавела 4, корп. 1, оф. 522

<https://rzasystems.com/> info@rzasystems.kiev.ua +38 (044) 351-12-47

Вих. №

від

2025 року

Замовнику торгів

Технічна специфікація у вигляді Опитувального листа

Опитувальний лист (код замовлення) пристрою PC83-AB2												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
	PC83 - AB2 -	3	5									
A Виконання по кількості фаз	3											
B Виконання по номінальному струму	5 A	5										
C Оперативне живлення, додаткові дискретні входи/виходи :												
- тільки від оперативної напруги (ОН)			0									
- з комбінованим живленням по струму і напрузі			2									
- тільки від ОН з одним дод. модулем на 5 вх./4 вих.*			3									
- тільки від ОН з двома дод. модулями на 5 вх./4 вих.*			4									
- з комбінованим живленням по струму і напрузі і одним дод. модулем на 5 вх./4 вих.			6									
D Дешунтування струмових кіл вимикача	Ні		0									
	Так *		1									
E Номінальна напруга оперативного струму:	~/= 110 В			1								
	~/= 220 В			2								
F Тип індикатора (дисплея):												
- Стандартне виконання LCD					1							
- Спеціальний індикатор OLED					2							
G Діапазон уставок ЗНЗ по вимірюваному Зло:												
	0,004 - 1 А				1							
	0,02 - 5 А				2							
	0,1 - 120 А				5							
H Виконання контактів KL3:												
	НВ (відкриті)						1					
	НЗ (замкнені)						2					
I Кріплення:												
- стандартне									1			
- з додатковим поворотним комплектом									2			
J Спецвиконання**:												
	Ні									1		
	Так									2		
	РК									3		
K Оптичний 2-канальний дуговий захист												
	Ні										1	
	Так										2	

Примітки:

* Не припускається вибір конфігурування з дешунтуванням і двома модулями на 5 дод. входів і 4 вихідних реле одночасно, а також конфігурування з дешунтуванням і живленням тільки від оперативної напруги (ОН)

** Оформлення замовлення на пристрій у спецвиконанні виконується по додатковим вимогам та у терміни, погоджені між замовником і ТОВ "РЗА СИСТЕМЗ"

В категорію спецвиконання можуть входити опції: підсилені до 150А кола дешунтування, прошивка з функцією ЗПН, мови інтерфейсів та інше не передбачене опитувальним листом.



Опитувальний лист (код замовлення) пристрою PC83-A2.0										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
PC83 - A2.0 -										1
A Виконання по кількості фаз	2 3									
B Виконання по номінальному струму	1A** 5A	1 5								
C Оперативне живлення, додаткові дискретні входи/виходи : - тільки від оперативної напруги (ОН) - з комбінованим живленням по струму і напрузі - тільки від ОН з одним дод. модулем на 5вх./4 вих.***			0 2 3							
D Дешунтування струмових кіл вимикача	Ні Так ***			0 1						
E Номінальна напруга оперативного струму:	~/= 110 В ~/= 220 В				1 2					
F Тип індикатора (дисплея):	- Стандартне виконання LCD - Спеціальний індикатор OLED					1 2				
G Діапазон уставок ЗНЗ по вимірюваному Злю:	У трифазному виконанні (див. літеру А) У двофазному виконанні (див. літеру А) У двофазному виконанні (див. літеру А) У двофазному виконанні (див. літеру А)	Відсутній * 0,004 - 1 А 0,02 - 5 А 0,1 - 120 А				0 1 2 5				
H Виконання контактів КІЗ:	НВ (відкриті) НЗ (замкнені)						1 2			
I Кріплення:	- стандартне - з додатковим поворотним комплектом							1 2		
J Спецвиконання****:	Ні Так РК								1 2 3	
K Виконання з гвинтовими затискачами:	Так									1



Опитувальний лист (код замовлення) пристрою PC83-A2M

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
PC83 - A2M -	3	5									
A Виконання по кількості фаз	3										
B Виконання по номінальному струму		5 A	5								
C Оперативне живлення, додаткові дискретні входи/виходи :											
- тільки від оперативної напруги (ОН)			0								
- з комбінованим живленням по струму і напрузі			2								
- тільки від ОН з одним дод. модулем на 5 вх./4 вих. *			3								
- тільки від ОН з двома дод. модулями на 5 вх./4 вих. *			4								
- з комбінованим живленням по струму і напрузі і одним дод. модулем на 5 вх./4 вих.			6								
D Дешунтування струмових кіл вимикача	Ні			0							
	Так *			1							
E Номінальна напруга оперативного струму:	~/= 110 В				1						
	~/= 220 В				2						
F Тип індикатора (дисплея):											
- Стандартне виконання LCD						1					
- Спеціальний індикатор OLED						2					
G Діапазон уставок ЗНЗ по вимірюваному Зію:			0,004 - 1 А			1					
			0,02 - 5 А			2					
			0,1 - 120 А			5					
H Виконання контактів KL3:			НВ (відкриті)				1				
			НЗ (замкнені)				2				
I Кріплення:											
- стандартне								1			
- з додатковим поворотним комплектом								2			
J Спецвиконання**:	Ні								1		
	Так								2		
	РК								3		
K Виконання з гвинтовими затискачами:	Так										1



Опитувальний лист (код замовлення) пристрою РС83-ДТ2												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
	РС83 - ДТ2 -	3	5				2					
A	Виконання по кількості фаз	3										
B	Виконання по номінальному струму	5 А	5									
C	Оперативне живлення, додаткові дискретні входи/виходи : - тільки від оперативної напруги (ОН) - з комбінованим живленням по струму і напрузі - тільки від ОН з одним дод. модулем на 5 вх./4 вих.* - тільки від ОН з двома дод. модулями на 5вх./4 вих.* - з комбінованим живленням по струму і напрузі і одним дод. модулем на 5 вх./4 вих.		0 2 3 4 6									
D	Дешунтування струмових кіл вимикача	Ні Так *	0 1									
E	Номінальна напруга оперативного струму:	~/= 110 В ~/= 220 В		1 2								
F	Тип індикатора (дисплея): - Стандартне виконання LCD - Спеціальний індикатор OLED				1 2							
G	Діапазон уставок ЗНЗ по вимірюваному Зіо:	0,02 - 5 А			2							
H	Виконання контактів КЛЗ:	НВ (відкриті) НЗ (замкнені)			1 2							
I	Кріплення: - стандартне - з додатковим поворотним комплектом							1 2				
J	Спецвиконання**:	Ні Так РК							1 2 3			
K	Виконання з гвинтовими затискачами:	Так									1	



Опитувальний лист (код замовлення) пристрою РС83-В1									
		A	B	C	D	E	F	G	H
	РС83 - В1 -	1		1	1				0
A	Номінальна вимірювальна напруга:								
	~100 В	1							
B	Номінальна напруга оперструму:								
	~/=110		1						
	~/=220		2						
C	Порт передачі інформації RS-485:								
	так			1					
D	Порт USB зв'язку з ПК:								
	так				1				
E	Тип індикатора (дисплея):								
	- Стандартне виконання LCD					1			
	- Спеціальний індикатор OLED					2			
F	Кріплення:								
	- стандартне						1		
	- з додатковим поворотним комплектом						2		
G	Спецвиконання*:								
	Ні							1	
	Так							2	
	РК							3	
H	Виконання з гвинтовими затискачами:								
	Так								0



Опитувальний лист (код замовлення) пристрою PC83-B4									
		A	B	C	D	E	F	G	
	PC83 - B4 -				5				
A	Номинальна напруга оперативного струму:								
	~/=110	1							
	~/=220	2							
B	Визначення положення РПН:								
	Ні		2						
	Так		3						
C	Тип індикатора (дисплея):								
	- Стандартне виконання LCD			1					
	- Спеціальний індикатор OLED			2					
D	Номинальна частота:								
	50 Гц				5				
E	Кріплення:								
	- стандартне					1			
	- з додатковим поворотним комплектом					2			
F	Спецвиконання*:								
	Ні						1		
	Так						2		
	РК						3		
G	Мовна версія:								
	- Російська							1	
	- Українська							2	
	- Англійська							4	

Опитувальний лист (код замовлення) РС80-МР									
Захисти і автоматика для ліній 6-10 кВ									
		1	2	3	4	5			
	Струміві вимірювальні входи:						PC80-MP-		
1	1 - 2ф AC I _н = 5А, 310 от 4 мА до 5 А, 50 Гц							1	
	2 - 2ф AC I _н = 5А, 310 от 0,1 А до 150 А, 50 Гц								
	3 - 3ф ABC I _н = 5А, 50 Гц								
2	Оперативна напруга дискретних входів та живлення:								
	1 - 110 В							1	
	2 - 220 В							2	
	3 - 24 В*							3	
3	Живлення від ТС і дешунтування:								
	0 - Без живлення від ТС і без дешунтування								
	1 - Без живлення від ТС і з дешунтуванням								
	2 - З живленням від ТС без дешунтування								
	3 - З живленням від ТС та з дешунтуванням								
4	Тип приєднання:								
	1 - Кріплення для утопленого монтажу							1	
5	Спецвиконання**:								
	0 - Ні								
	2 - Так								

* Для виконання пристрою на 24 В завжди є друге джерело оперативного живлення 220 В, і недоступне дешунтування.
 ** Оформлення замовлення на пристрій у спецвиконанні здійснюється за додатковими, окремо узгодженими технічними вимогами, та в нестандартні терміни, узгоджені між замовником та компанією РЗА СИСТЕМЗ

